



# 产品认证实施规则

CTC/ZC-3734-01-2025

版本号: A1

## 建筑材料及制品燃烧性能 分级认证实施规则

Certification Rules for Combustion Performance Grade of  
Building Materials and Products

2025 年 05 月 11 日发布

2025-05-11 实施

广东质检中诚认证有限公司

# 目 录

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| 前 言 .....                             | II |
| 1. 适用范围 .....                         | 1  |
| 2. 认证模式 .....                         | 1  |
| 3. 认证申请与受理 .....                      | 1  |
| 3.1. 认证单元划分 .....                     | 1  |
| 3.2. 申请认证提交资料 .....                   | 2  |
| 3.3. 受理评审 .....                       | 2  |
| 3.4. 制定认证计划 .....                     | 3  |
| 4. 产品检测 .....                         | 3  |
| 4.1. 样品 .....                         | 3  |
| 4.2. 产品检测 .....                       | 3  |
| 4.3. 关键原材料（/零部件/元器件）要求 .....          | 5  |
| 5. 复核与认证决定 .....                      | 5  |
| 5.1. 复核 .....                         | 5  |
| 5.2. 认证决定 .....                       | 5  |
| 5.3. 认证时限 .....                       | 5  |
| 5.4. 认证终止 .....                       | 5  |
| 6. 获证后的监督 .....                       | 6  |
| 6.1. 监督检查 .....                       | 6  |
| 6.2. 监督抽样 .....                       | 6  |
| 6.3. 监督结果评价 .....                     | 7  |
| 7. 认证证书 .....                         | 7  |
| 7.1. 认证证书的保持 .....                    | 7  |
| 7.2. 认证证书覆盖产品的变更 .....                | 7  |
| 7.3. 认证单元覆盖产品的扩展 .....                | 7  |
| 7.4. 认证要求更改 .....                     | 8  |
| 7.5. 认证证书的暂停、注销和撤销 .....              | 8  |
| 8. 复审 .....                           | 8  |
| 9. 产品认证标志的使用 .....                    | 8  |
| 9.1. 准许使用的标志样式 .....                  | 8  |
| 9.2. 加施方式和加施位置 .....                  | 9  |
| 10. 收费 .....                          | 9  |
| 11. 认证责任 .....                        | 9  |
| 12. 技术争议与申诉 .....                     | 9  |
| 附件 1：《建筑材料及制品的产品描述》 .....             | 10 |
| 附件 2：《建筑材料及制品认证工厂质量控制检测要求》 .....      | 11 |
| 附件 3：《建设工程内部装修防火材料见证取样和抽样检验分类表》 ..... | 14 |

前言

本文件由广东质检中诚认证有限公司（以下简称 CTC）制定、发布，版权归 CTC 所有。任何组织及个人未经 CTC 许可，不得以任何形式全部或部分转载、使用本文件。

本文件持续修订，如需要获取最新版本，请登录 CTC 网站（[www.qtcctc.org](http://www.qtcctc.org)）的获取，或联系 CTC 电话（020-89232208）获取。

如对本文件的获取、内容、使用有疑问，可联系 CTC 相关认证工程师。

本文件于 2025 年 05 月 11 日首次发布。

本文件修订记录：

| 版本 | 修订时间             | 主要修订内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A0 | 2025 年 05 月 11 日 | 首次发布                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| A1 | 2025 年 09 月 03 日 | 主要变化如下：<br>1. 修改封面和前言格式；<br>2. 修改正文内容页眉格式；<br>3. 修改适用范围，列出标准中细化的燃烧性能等级；<br>4. 修改条款 2 及对应的规则内容，只保留“产品检测+获证后监督”1 种认证模式；<br>5. 按认证依据的标准要求，在表 2 及附件 2 中对 B <sub>2</sub> 、B <sub>3</sub> 级的检验、判定等做出规定；<br>6. 在 4.1.1 条款增加对检测机构资质认定；<br>7. 在 4.2.1 条款的表 2 中，增加对 B <sub>3</sub> 的注释<br>8. 修改 8.1 条款，证书有效期由长期改为有效期 5 年；<br>9. 修改 10.1 条款中的产品认证标志；<br>10. 修改附件 2，增加例行检验项目说明并标上“/”。 |

## 1. 适用范围

本规则适用于建筑材料及制品的分级认证，适用的产品包括建筑工程中使用的建筑材料、装饰装修材料及制品等。

术语说明：

建筑材料及制品的燃烧性能等级见表 1：

表 1 建筑材料及制品的燃烧性能等级

| 燃烧性能等级                             | 名称       |
|------------------------------------|----------|
| A（A <sub>1</sub> 、A <sub>2</sub> ） | 不燃材料（制品） |
| B <sub>1</sub> （B，C）               | 难燃材料（制品） |
| B <sub>2</sub> （D，E）               | 可燃材料（制品） |
| B <sub>3</sub> (F)                 | 易燃材料（制品） |

## 2. 认证模式

建筑材料及制品的分级认证模式为：

产品检测+获证后监督

认证的基本环节包括：

- a. 认证委托
- b. 产品检测
- c. 复核与认证决定
- d. 获证后监督
- e. 复审

## 3. 认证申请与受理

### 3.1. 认证单元划分

原则上同时符合以下条件可以作为一个申请单元：

- 1) 同一生产者（制造商）、同一生产企业（生产厂）、同一申请人；
- 2) 产品类别相同；
- 3) 产品外壳的结构、外形及制造工艺相同；
- 4) 产品外壳关键原材料的技术参数相同。

若产品属于强制性认证产品，则单元划分以强制性认证单元划分原则为准。

（同一单元中可包含多个型号的产品。同一型号是指在设计上对标准符合性没有影响的产品。  
单元划分的结果由 CTC 在审核相关产品资料后进行确认，必要时认证委托人可就单元的合并、拆分方案提出意见。相同生产者、不同生产企业生产的相同产品(应具备相同的生产工艺和相同关键零部件/原材料供应商)，或不同生产者、相同生产企业生产的相同产品，应为不同申请单元，但可

考虑仅在一个单元的样品上进行检测试验，其他生产企业/生产者的产品需提供资料进行一致性核查。）

### 3.2. 申请认证提交资料

认证委托人登录 CTC 产品认证系统（<http://ccc.qtcctc.org/ctc/?m=customer>）选择相应产品类别、填写申请书并上传有关资料。（有关表格可在系统中下载或联系认证工程师索取）

#### 3.2.1. 申请资料

资料加盖申请人公章或申请人的法人签名。

- a. 正式申请书(网络填写申请书后打印寄送或采用 CTC 规定的方式完成)
- b. 工厂检查调查表（某类工厂界定码的产品首次申请时）
- c. 产品描述（见附件 1）
- d. 一致性声明（见附件 1）
- e. 品牌使用声明

#### 3.2.2. 证明资料

资料加盖申请人公章或申请人的法人签名。

- a. 认证委托人、制造商、生产企业的注册证明如营业执照、组织机构代码证（申请人、制造商及生产厂不不同时，需提供申请人、制造商及生产厂之间的协议书）
- b. 生产许可证、CCC 证书（如有）
- c. 认证委托人为销售者、进口商时，还须提交销售者和制造商、进口商和制造商订立的相关合同副本
- d. 代理人的授权委托书（如有）
- e. 有效的监督检查报告或工厂检查报告（如有）
- f. 按 GB 8624《建筑材料及制品燃烧性能分级》附录 C，C.3 要求满足 A1 级要求时需提供材料证书或材料检测报告
- g. 其他需要的文件

### 3.3. 受理评审

CTC 对认证委托人提交的申请信息进行评审，确认申请信息的完整性和正确性。

CTC 在两个工作日内处理申请，并向认证委托人反馈处理结果（受理、退回修改、不受理）。认证委托人及时修改申请书。认证对象列入国家信用信息严重失信主体相关名录时，不予受理。

受理后，CTC 在五个工作日内对认证委托人提交的申请资料进行评审，确认申请资料的完整性和正确性。对于资料中存在的问题，要求认证委托人补充完善。

补充完善申请信息及资料的时间不计入认证时间。

### 3.4. 制定认证计划

受理后，CTC 根据确定的认证单元、依据标准和认证模式等情况，按照既定的认证方案（规则）开展认证活动；

认证方案：

- （1）需要提交的申请资料清单；
- （2）样品送样要求；
- （3）检测机构信息；
- （4）所需的认证流程及时限；
- （5）预计的认证费用；
- （6）有关 CTC 工作人员的联系方式；
- （7）其他需要说明的事项。

## 4. 产品检测

### 4.1. 样品

#### 4.1.1. 送样原则

CTC 从申请认证单元中选取代表性样品。认证委托人负责把样品送到指定检测机构。

申请单元内如有多个型号时

- 1、根据 CTC 要求加送被覆盖型号样品。
- 2、根据 CTC 要求补充差异试验。

检测机构相应检测能力应获得 CMA 资质认定。

#### 4.1.2. 样品数量

详见附件 3 要求。

#### 4.1.3. 样品处置

试验结束并出具检测报告后，有关试验记录由检测机构保存，样品按实验室管理制度处理，申请人如需取回样品可与实验室联系办理。

- 1、当供样为两套裁剪的材料时，根据燃烧毁坏特性，残余样品不予以返还。
- 2、当供样为两套成品样品时，除毁坏材料外的样品可根据企业需要确定是否返还。

### 4.2. 产品检测

#### 4.2.1. 依据标准

GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》

试验项目：按照 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》中规定的项目进行检测，详见附件 2。

试验方法：按照 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》中规定的方法进行检测。

判定要求：

建筑材料及制品、依据标准、指标要求详见表 2：

表 2 建筑材料及制品、依据标准、指标要求

| 序号 | 建筑材料及制品          | 依据标准                      |                                        |                                        |                                    | 指标要求                       |
|----|------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
|    |                  | 燃烧性能 A 级                  | 燃烧性能 B <sub>1</sub> 级                  | 燃烧性能 B <sub>2</sub> 级                  | 燃烧性能 B <sub>3</sub> 级 <sup>注</sup> |                            |
| 1  | 平板状建筑材料          | GB 8624 表 2 中燃烧性能等级 A 级要求 | GB 8624 表 2 中燃烧性能等级 B <sub>1</sub> 级要求 | GB 8624 表 2 中燃烧性能等级 B <sub>2</sub> 级要求 | 无性能要求                              | GB 8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级 |
| 2  | 铺地材料             | GB 8624 表 3 中燃烧性能等级 A 级要求 | GB 8624 表 3 中燃烧性能等级 B <sub>1</sub> 级要求 | GB 8624 表 3 中燃烧性能等级 B <sub>2</sub> 级要求 | 无性能要求                              |                            |
| 3  | 管状绝热材料           | GB 8624 表 4 中燃烧性能等级 A 级要求 | GB 8624 表 4 中燃烧性能等级 B <sub>1</sub> 级要求 | GB 8624 表 4 中燃烧性能等级 B <sub>2</sub> 级要求 | 无性能要求                              |                            |
| 4  | 窗帘幕布、家具制品装饰用织物   | /                         | GB 8624 表 5 中燃烧性能等级 B <sub>1</sub> 级要求 | GB 8624 表 5 中燃烧性能等级 B <sub>2</sub> 级要求 | 无性能要求                              |                            |
| 5  | 电线电缆套管、电器设备外壳及附件 | /                         | GB 8624 表 6 中燃烧性能等级 B <sub>1</sub> 级要求 | GB 8624 表 6 中燃烧性能等级 B <sub>2</sub> 级要求 | 无性能要求                              |                            |
| 6  | 电器、家具制品用泡沫塑料     | /                         | GB 8624 表 7 中燃烧性能等级 B <sub>1</sub> 级要求 | GB 8624 表 7 中燃烧性能等级 B <sub>2</sub> 级要求 | 无性能要求                              |                            |
| 7  | 软质家具和硬质家具        | /                         | GB 8624 表 8 中燃烧性能等级 B <sub>1</sub> 级要求 | GB 8624 表 8 中燃烧性能等级 B <sub>2</sub> 级要求 | 无性能要求                              |                            |

注：B<sub>3</sub>级属于易燃材料，根据标准规定，对其无性能要求。

任何一项不符合标准要求时，则判定该认证单元产品不符合认证要求。部分非关键试验项目不合格时，允许在 CTC 规定的期限内完成整改（自产品检测不合格通知之日起计算）。整改后重新进行检测。未能按期完成整改的，终止认证。

4.2.2. 试验报告

由 CTC 委托的检测机构对样品进行检测，并按规定格式出具试验报告。认证批准后，检测机构负责给认证委托人提供一份试验报告。

4.2.3. 检测时限

样品检测时间一般为 15 个工作日，从收到样品且确认无误算起。因检测项目不合格进行整改和重新检测的时间不计算在内。

### 4.3. 关键原材料（/零部件/元器件）要求

关键原材料（/元器件/零部件）应满足以下要求：

- 1、符合相关标准要求；
- 2、与 CTC 批准的信息一致。

为确保获证产品的一致性，关键原材料（/元器件/零部件）技术参数/规格型号/制造商（/生产企业）发生变更时，持证人应及时提出变更申请，并抽（/送）样进行检测（或提供书面资料确认），必要时进行工厂检查确认。经 CTC 批准后方可在获证产品中使用。

## 5. 复核与认证决定

### 5.1. 复核

CTC 对认证相关的所有信息和合格评定活动（申请资料评审、产品检测、审查）过程及结论进行复核，给出是否符合认证要求的结论。

### 5.2. 认证决定

复核后，CTC 根据复核结论做出是否批准认证的决定。

对于符合认证要求的批准认证，准予出具证书、许可使用认证标志；不符合认证要求的，终止认证，并告知申请人；终止认证后如继续认证，需重新申请认证。

### 5.3. 认证时限

认证时限是指自受理认证之日起至颁发证书时止所实际发生的工作日，包括产品检测时间、提交报告时间、复核与 认证决定时间、证书制作时间。

复核与认证决定时间以及证书制作时间一般不超过 5 个工作日。

### 5.4. 认证终止

当产品检测不合格、工厂检查不通过或整改不通过，CTC 做出不合格决定，终止认证。终止认证后如需继续申请认证，重新申请认证。

## 6. 获证后的监督

### 6.1. 监督检查

#### 6.1.1. 认证监督检查频次

一般情况下，企业获取证书后 6 个月内即安排第一次监督检查，后续每年度监督检查间隔不超过 12 个月。若发生下述情况之一可增加监督频次：

- 1) 获证产品出现严重质量问题或用户提出严重投诉并经查实为持证人责任的；
- 2) CTC 有理由对获证产品与认证依据标准的符合性提出质疑时；
- 3) 有足够信息表明制造商、生产企业由于变更组织机构、生产条件、质量管理体系等而可能影响产品符合性或一致性时。

#### 6.1.2. 监督检查人日数详见下表。

|      |         |         |
|------|---------|---------|
| 生产规模 | 500 人以下 | 501 人以上 |
| 人日数  | 2       | 2       |

#### 6.1.3. 监督检查的内容

获证后监督的内容包括工厂质量保证能力检查和获证产品一致性检查。CTC 根据《CTC 自愿性产品认证工厂质量保证能力要求》及附件 2《建筑材料及制品认证工厂质量控制检测要求》对工厂进行监督检查。采购和进货检验、生产过程控制和过程检验、例行检验/出厂检验和确认检验、认证产品的一致性以及认证证书和标志的使用是每次监督的必查内容；另外，前次工厂检查不符合项的整改情况是每次监督检查的必查内容。

#### 6.1.4. 监督检查结论

检查组负责报告监督检查结论。监督检查结论为不通过的，检查组直接向 CTC 报告。监督检查存在不符合项时，工厂应在 40 个工作日内完成整改，CTC 采取适当方式对整改结果进行验证。未能按期完成整改的或整改不通过，按监督检查不通过处理。

### 6.2. 监督抽样

必要时，年度监督时在获证产品中抽样进行产品检测，具体抽样方法及要求详见附件 3。样品应在工厂生产的合格品中（包括生产线、仓库、市场）随机抽取。抽样后，持证人应在 10 个工作日内将寄/送到指定的检测机构，否则视为拒绝送样，暂停相关证书。检测机构在规定的时间内完成检测。如现场抽不到样品，则安排 20 日内重新抽样，如仍然抽不到样品，则暂停相关证书。

产品检测中所规定的试验项目均可作为抽样检测项目。监督抽样检测要求按照 GB 8624《建筑材料及制品燃烧性能分级》中规定的项目与方法进行检测，详见附件 2。

如果抽样检验不合格，CTC 暂停不合格产品的相关证书。

### 6.3. 监督结果评价

CTC 组织对监督检查结论、监督抽样试验结果进行综合评价，评价合格的，认证证书持续有效。当监督检查不通过或监督抽样试验不合格时，则判定年度监督不合格，按照 8.5 规定处理相关认证证书。

## 7. 认证证书

决定出具证书的，按认证单元向认证委托人出具产品认证证书。

认证委托人应按 CTC 有关规定的要求正确使用证书。

### 7.1. 认证证书的保持

本规则覆盖产品认证证书的有效期为 5 年。有效期内，证书的有效性依赖认证机构的获证后监督获得保持。认证证书有效期届满，需要延续使用的，认证委托人应当在认证证书有效期届满前 90 天内提出认证委托。证书有效期内最后一次获证后监督结果合格的，CTC 在接到认证委托后直接换发新证书。证书有效性可通过中诚公司网站查询。

### 7.2. 认证证书覆盖产品的变更

#### 7.2.1. 变更的申请

证书内容发生变化或产品的设计、结构参数、外形、关键原材料/零部件/元器件发生变更时，证书持有者应向 CTC 提出申请。

#### 7.2.2. 变更程序

见本规则第 3 章认证申请与受理的相关适用要求。

#### 7.2.3. 变更评价和批准

CTC 根据变更的内容对资料进行评价，确定是否可以批准变更。如需样品测试和/或工厂检查，应在测试和/或检查合格后方能批准变更。原则上，应以最初进行全项型式试验(或产品检测)的代表性型号样品为变更评价的基础。证书内容发生变化的换发证书，证书的编号、批准有效日期不变。

### 7.3. 认证单元覆盖产品的扩展

#### 7.3.1. 扩展程序

证书持有者需要增加与已获证产品为同一认证单元的产品认证时，应提交申请。CTC 核查扩展产品与获证产品的一致性，确认认证结果对扩展产品的有效性，针对扩展产品的差异进行补充检测，必要时安排工厂检查现场验证。评价合格后，根据需要颁发新证书或换发证书。

原则上，应以最初进行全项产品检测的代表性型号样品作为扩展评价的基础。

#### 7.3.2. 样品要求

认证委托人应先提供扩展产品的有关技术资料，需要送样时，证书持有者应按第 4 章的要求选送样品供检查或检测。

### 7.4. 认证要求更改

产品认证规则、依据标准发生修订、换版（更改）时，CTC 根据要求变化内容对认证结果的影响程度制定实施方案并采用适当方式予以通知。

### 7.5. 认证证书的暂停、注销和撤销

当证书持有者违反认证有关规定或认证产品未符合认证要求时，CTC 按有关规定对认证证书做出相应的暂停、撤消和注销的处理。

## 8. 复审

认证委托人如需继续持证，应在证书有效期满前 6 个月提交复审申请。

复审的工厂检查认可有效的年度监督检查结果（年度监督正常，时间在 12 个月之内），如果无有效的监督检查结果，则需要按初始工厂检查的要求执行。

复审的产品检测项目按照 7.2 的要求执行。

证书到期后的 3 个月内应完成复审换证工作，否则按新申请处理。

## 9. 产品认证标志的使用

### 9.1. 准许使用的标志样式

依据《自愿性产品认证标志管理程序》的规定：

获证产品允许使用如下认证标志



本规则覆盖的产品不允许加施任何形式的变形认证标志。

## 9.2. 加施方式和加施位置

如果加施标志，证书持有者应按《自愿性产品认证标志管理程序》的相关规定使用。标志加施方式包括使用标准规格认证标志，和（或）采用印刷模压等制作工艺加施认证标识。标志可加施在产品本体、铭牌、说明书、包装、随附文件及宣传材料等位置。

需在获证产品上加施认证标志的，使用前需向 CTC 提交 CTC/0403.01《中诚自愿性产品认证标志制作备案表》。

## 10. 收费

认证收费由认证机构按有关规定统一收取。

申请费、检查费等认证费用标准在收费作业指导书中规定，检测收费标准按文件 CTC/ZC-3734-01-2025 产品认证实施规则试验收费（版本号：2025-05-11）规定收取。

## 11. 认证责任

CTC 应对其做出的认证结论负责。

检测机构应对检测结果和检测报告负责。

CTC 及其所委派的工厂检查员应对工厂检查结论负责。

认证委托人应对其所提交的委托资料及样品的真实性、合法性负责。

## 12. 技术争议与申诉

认证委托人提出的申诉、投诉和争议按照 CTC 的相关规定处理。

附件 1：《建筑材料及制品的产品描述》

申请编号：  
认证委托人名称：  
认证单元名称：

一、申请认证产品信息

1、申请认证单元覆盖产品型号、规格说明：

注：罗列单元覆盖规格型号，并说明差异。

2、申请认证产品参数  
(表格)

注：根据需表述的特性参数编制表格，表格内容能充分必要地说明产品特性、产品设计参数。

3、申请认证产品图纸、照片、铭牌

注：根据认证受理需要，规定合适的直观反映产品外观、结构的方式。

4、样品参数  
(表格、照片)

二、关键原材料/零部件/元器件清单

(表格)

注：关键原材料应包含名称、型号规格、制造商、标准及认证情况等信息。

三、其他材料

产品说明书（附后）  
试验报告（附后）  
其他产品说明的必要资料

四、认证委托人声明

本组织保证该产品描述中产品信息及关键原材料/零部件/元器件（受控部件）等与申请认证的产品信息保持一致。通过认证后，如果不影响设计定型的产品信息需变更或关键原材料/零部件/元器件（受控部件）需进行变更，本组织将向 CTC 提出变更申请，经 CTC 批准后才会对获证产品实施变更，以确保该规格型号在认证证书有效期内始终符合认证要求。

本组织保证只在获证产品中使用认证证书及认证标志。

认证委托人：

(公章)

日期： 年 月 日

附件 2：《建筑材料及制品认证工厂质量控制检测要求》

| 产品类别                   | 依据标准             |                                    | 试验项目                 |                          | 确认<br>检验                   | 例行<br>检验 |
|------------------------|------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|----------|
| 平板状建筑<br>材料            | GB 8624<br>-2012 | GB/T5464<br>GB/T14402<br>GB/T20284 | A                    | 不燃性试验、燃烧热值的测定、单<br>体燃烧试验 | √                          | /        |
|                        |                  | GB/T20284<br>GB/T8626              | B <sub>1</sub>       | 单体燃烧试验、可燃性试验             | √                          | /        |
|                        |                  | GB/T20284<br>GB/T8626              | B <sub>2</sub>       | 单体燃烧试验、可燃性试验             | √                          | /        |
|                        |                  | /                                  | B <sub>3</sub>       | /                        | /                          | /        |
| 铺地材料                   |                  | GB/T5464<br>GB/T14402<br>GB/T11785 | A                    | 不燃性试验、燃烧热值的测定、辐<br>射热源法  | √                          | /        |
|                        |                  | GB/T11785<br>GB/T8626              | B <sub>1</sub>       | 辐射热源法、可燃性试验              | √                          | /        |
|                        |                  | GB/T11785<br>GB/T8626              | B <sub>2</sub>       | 辐射热源法、可燃性试验              | √                          | /        |
|                        |                  | /                                  | B <sub>3</sub>       | /                        | /                          | /        |
| 管状绝热材<br>料             |                  | GB/T5464<br>GB/T14402<br>GB/T20284 | A                    | 不燃性试验、燃烧热值的测定、单<br>体燃烧试验 | √                          | /        |
|                        |                  | GB/T20284<br>GB/T8626              | B <sub>1</sub>       | 单体燃烧试验、可燃性试验             | √                          | /        |
|                        |                  | GB/T20284<br>GB/T8626              | B <sub>2</sub>       | 单体燃烧试验、可燃性试验             | √                          | /        |
|                        |                  | /                                  | B <sub>3</sub>       | /                        | /                          | /        |
| 窗帘幕布、<br>家具制品装<br>饰用织物 |                  |                                    | GB/T5454<br>GB/T5455 | B <sub>1</sub>           | 氧指数法、（损毁长度、阴燃和续<br>燃时间的测定） | √        |

|                  |  |                                                     |                |                                  |   |   |
|------------------|--|-----------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|---|---|
|                  |  | GB/T5454<br>GB/T5455                                | B <sub>2</sub> | 氧指数法、（损毁长度、阴燃和续燃时间的测定）           | √ | / |
|                  |  | /                                                   | B <sub>3</sub> | /                                | / | / |
| 电线电缆套管、电器设备外壳及附件 |  | GB/T2406.2<br>GB/T2408<br>GB/T8627<br>GB/T5169.16   | B <sub>1</sub> | 温室试验、水平法和垂直法、烟密度试验、50W 水平与垂直火焰试验 | √ | / |
|                  |  | GB/T2406.2<br>GB/T2408<br>GB/T5169.16               | B <sub>2</sub> | 温室试验、水平法和垂直法、50W 水平与垂直火焰试验       | √ | / |
|                  |  | /                                                   | B <sub>3</sub> | /                                | / | / |
|                  |  | /                                                   | B <sub>3</sub> | /                                | / | / |
| 电器、家具制品用泡沫塑料     |  | GB/T16172<br>GB/T8333                               | B <sub>1</sub> | 热释放速率试验、垂直燃烧法                    | √ | / |
|                  |  | GB/T8333                                            | B <sub>2</sub> | 垂直燃烧法                            | √ | / |
|                  |  | /                                                   | B <sub>3</sub> | /                                | / | / |
| 软质家具和硬质家具        |  | GB/T27904<br>GB17927.1<br>GB 8624 附录 A<br>GB/T27904 | B <sub>1</sub> | 火焰引燃家具和组件的燃烧性能试验、床垫热释放速率试验       | √ | / |
|                  |  | GB/T27904<br>GB17927.1<br>GB 8624 附录 A<br>GB/T27904 | B <sub>2</sub> | 火焰引燃家具和组件的燃烧性能试验、床垫热释放速率试验       | √ | / |

|  |  |   |                |   |   |   |
|--|--|---|----------------|---|---|---|
|  |  | / | B <sub>3</sub> | / | / | / |
|--|--|---|----------------|---|---|---|

注 1、确认检验应遵循以下原则：材料(含有的均匀分散的有机物含量不超过 1%（质量和体积））的确认检验周期应每年一次；平板状建筑材料，铺地材料，管状绝热材料，窗帘幕布、家具制品装饰用织物，电线电缆套管、电器设备外壳及附件，电器、家具制品用泡沫塑料，软质家具和硬质家具的确认检验周期均应每年一次。

注 2：“/”代表不适用。

附件 3：《建设工程内部装修防火材料见证取样和抽样检验分类表》

| 适用标准                | 产品类别                 | 性能分级                                      |                                                          | 材料名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 样品大小及数量                                                                                                         |
|---------------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                      | 规范分级                                      | 检验标准分级                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                 |
| GB<br>8624-<br>2012 | 不燃板<br>材、管材<br>等     | A                                         | A1                                                       | <input type="checkbox"/> 吊顶板、 <input type="checkbox"/> 护墙板、 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                 | 1. 板材类：500mm×500mm×2 块；<br>2. 铝扣板：500mm×500mm×10 块；<br>3. 管材类：1000mm×4 条。                                       |
|                     |                      |                                           | A2                                                       | <input type="checkbox"/> 吊顶板、 <input type="checkbox"/> 护墙板、 <input type="checkbox"/> 装饰板、 <input type="checkbox"/> 复合风管、 <input type="checkbox"/> 固定家具面板、 <input type="checkbox"/> 纸面石膏板、 <input type="checkbox"/> 铝塑复合管、板、泡沫夹芯板材、 <input type="checkbox"/> 经阻燃处理的板材（地板除外）、 <input type="checkbox"/> 其他 | 1. 板材类：1500mm ×1000mm×3 块, 1500mm ×500mm×3 块, 500mm×500mm×2 块；<br>2. 管材类：1500mm ×75 条。                          |
|                     | 难燃板<br>材、管材<br>等     | <input type="checkbox"/> B <sub>1</sub> 级 | <input type="checkbox"/> B、 <input type="checkbox"/> C 级 | <input type="checkbox"/> 吊顶板、 <input type="checkbox"/> 护墙板、 <input type="checkbox"/> 装饰板、 <input type="checkbox"/> 复合风管、 <input type="checkbox"/> 固定家具面板、 <input type="checkbox"/> 纸面石膏板、 <input type="checkbox"/> 铝塑复合管、板、泡沫夹芯板材、 <input type="checkbox"/> 经阻燃处理的板材（地板除外）、 <input type="checkbox"/> 其他 | 1. 板材类：1500mm×1000mm×3 块, 1500mm ×500mm×3 块, 500mm×500mm×2 块；<br>2. 管材类：1500mm ×75 条。<br>3. 墙布：10m <sup>2</sup> |
|                     | 铺地材料                 | A                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 m <sup>2</sup> （1m×3m）。（地坪漆 1050*230*9（mm）*6 块）                                                               |
|                     |                      | <input type="checkbox"/> B <sub>1</sub> 级 | <input type="checkbox"/> B 级                             | <input type="checkbox"/> 木地板、 <input type="checkbox"/> 地毯、 <input type="checkbox"/> 高分子材料铺地板、 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                               | 3 m <sup>2</sup> （1m×3m）。                                                                                       |
|                     |                      | <input type="checkbox"/> B <sub>2</sub> 级 |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                 |
|                     | 窗帘幕布<br>类<br>纺织物     | <input type="checkbox"/> B <sub>1</sub> 级 |                                                          | <input type="checkbox"/> 装饰墙布（毡）、 <input type="checkbox"/> 窗帘、 <input type="checkbox"/> 帷幕、 <input type="checkbox"/> 装饰包布（毡）、 <input type="checkbox"/> 床罩、 <input type="checkbox"/> 家具包布、 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                   | 2 m <sup>2</sup> （1m×2m）。                                                                                       |
|                     |                      | <input type="checkbox"/> B <sub>2</sub> 级 |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                 |
|                     | 阻燃塑<br>料、橡胶<br>制品、   | <input type="checkbox"/> B <sub>1</sub> 级 |                                                          | <input type="checkbox"/> 电线导管、 <input type="checkbox"/> 燃气管道、 <input type="checkbox"/> 插座、 <input type="checkbox"/> 开关、 <input type="checkbox"/> 灯具、 <input type="checkbox"/> 家电外壳、 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                         | 1. 管道类：1m×6 条；<br>2. 板材类：500mm×500mm×2 块；<br>3. 其他：15 个。                                                        |
|                     |                      | <input type="checkbox"/> B <sub>2</sub> 级 |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                 |
|                     | 管道隔热<br>保温用等<br>泡沫塑料 | <input type="checkbox"/> B <sub>1</sub> 级 |                                                          | <input type="checkbox"/> 橡塑保温材料、 <input type="checkbox"/> 硬泡沫塑料、 <input type="checkbox"/> 座椅、沙发、床垫等软家具、 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                     | 1. 板材：500mm×500mm×4 块；<br>2. 管材：1000mm×4 根；<br>厚度均为原厚。                                                          |
|                     |                      | <input type="checkbox"/> B <sub>2</sub> 级 |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                 |

备注：泡沫塑料、橡塑保温棉、聚氨酯、挤塑板的检测 B1 级的确认产品是否用于墙面保温，用于墙面的要增加一项氧指数，用于不用都要确认客户签名，（不是墙面的话要备注上该样品非用于墙面）。